

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ  
 МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5»	1027802497470
--	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	85.31
---	-------

<b>Форма собственности</b>   Собственность субъектов Российской Федерации	13
---	----

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетные учреждения	2 09 03
--------------------------------------	----------------------	---------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	директор	Жукаускиене Светлана Васильевна
---	----------	---------------------------------

<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел. (812) 531-03-73	Факс (812) 531-03-73
---	----------------------	----------------------

<b>E-mail объекта</b>	ddomik3.spb@mail.ru
-----------------------	---------------------

<b>Юридический адрес объекта</b>	195267	Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.17, к.2, лит. А
----------------------------------	--------	---

<b>Фактический адрес объекта</b>	195267	Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.17, к.2, лит. А
----------------------------------	--------	---

<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
--	--

<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>	
---	--

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.237, лит. А

<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
--	---

<b>Бюджетные учреждения</b>	
-----------------------------	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	190000	Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.6
--	--------	--------------------------------------

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	председатель Комитета Ржаненков Александр Николаевич
---	--

<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел. (812) 576-24-61	Факс (812) 576-24-60
---	----------------------	----------------------

<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>	ksp@gov.spb.ru
--	----------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>								
1.1	Пути пешеходного движения								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пешеходных путей "У", "Г", "С", "О", "К"	м	1.50	1.2 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть "С", "К"	м	0.00	0 - 0.04 0 - 0.015	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
<b>2.</b>	<b>Входной узел</b>								
2.1	Наружные лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0.35	0.28 - 0.35 - 0.4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0.15	0 - 0.15 0.12 - 0.15	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	5.30	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0.90	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0.00	0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.2	Пандусы: стационарные						
		0	1	1	(см. прим. п.5)		
			Уклон пандуса "К"	%		0 - 10 0 - 5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина между поручнями "К"	м		1 - 0.9 - 1	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) "К"	м		0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) "К"	м		0.7 - 0.7 0.7 - 0.7	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной "К"	м		1.5 - 1 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении	м		1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

					направления пандуса глубиной "К"				(прочие СП, ГОСТ)
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая "У", "Г", "С", "О", "К"	нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой "У", "Г", "С", "О", "К"	нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса "С", "К"	м		0.3 - 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.6	Входные площадки								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Навес "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Подсветка площадки "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) "К"	м	0.00	0 - 0.04 0 - 0.025	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85 "К"	да	Наличие/Соответствие 1.4 - 1.85	1.4 - 1.85	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 "К"	да	Наличие/Соответствие 2 - 2	2 - 2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.7	Входные тамбуры								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина тамбура не менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м "К"	да	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012



									(прочие СП, ГОСТ)
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина в свету "К"	м	0.90	0.9 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота каждого элемента порога "С", "К"	м	0.01	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
<b>3.</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пути движения "К"	м	1.50	1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина "К"	м	0.80	0.9 - 0.9 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота порогов или перепад высот "С", "К"	м	0.05	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К"	нет		Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.3	Внутренние лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0.33	0.3 - 0.28 - 0.35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0.17	0 - 0.15 0.13 - 0.17	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0.92	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м		0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О"	м	1.30	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О"	м	1.30	1.05 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)								
	для преодоления порогов дверей	0	1	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пандуса "К"	м		1 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Уклон пандуса "К"	%		0 - 10	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.7	Подъемники мобильные								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Наличие "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.	<b>Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях</b>								
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				

					Зона обслуживания "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	12.00	12 - 12 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.		18 - 18 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола "К"	м	0.75	0.85 0.85	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>								
5.1	Доступная кабина в общей уборной								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной "К"	м	0.30	1.2 - 0.75 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина кабины "К"	м	1.00	1.65 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Глубина кабины "К"	м	1.20	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина двери кабины "К"	м	0.70	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Опорные поручни "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)



			Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
			Обозначение символом доступности на двери общей уборной "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
<b>6.</b>	<b>Автостоянки</b>								
6.1	Автостоянка								
		0	1	1	(см. прим. п.5)				
					Места для транспорта инвалидов "О", "К"	шт.	1 - 1 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание "О", "К"	м	0 - 100 0 - 100	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина зоны для парковки "К"	м	3.5 - 3.6 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Длина зоны для парковки "К"	м	6 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и

заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

#### Заполнил Анкету:

заместитель директора СПб ГБУ  
центр для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  
родителей «Центр содействия  
семейному воспитанию № 5»

Должность

Лобанова Т. Г.  
ФИО

(812) 532-13-13  
телефон

  
(подпись)

«16» марта 2018 г.

#### Согласовано:

директор СПб ГБУ центр для  
детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей «Центр  
содействия семейному  
воспитанию № 5»

Должность руководителя  
обследованного объекта

Жукаускиене С.В.  
ФИО

(812) 531-03-73  
телефон

  
(подпись)

«16» марта 2018 г.